

# Typgodkännandebevis

0262/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## PLATINOX SLP, Flexibel kopplingsledning

### Innehavare

Parigi Industry srl, Via Velleia 19, IT 20900 MONZA (MB), Italien

Organisationsnummer: 10804760154

Tel: +39 039 204981, Fax: +39 039 832016.

E-post: [parigi@parigispa.com](mailto:parigi@parigispa.com) , Hemsida: [www.parigispa.com](http://www.parigispa.com)

### Produkt

Platinox SLP är flexibla kopplingsledningar av silikon med yttre omflätning av rostfritt stål och med fabriksmonterade kopplingar i mässing (CW614N, CW617N and CW510L and CW724R).

Platinox SLP levereras i storlekarna DN6, DN8, DN10 och DN13, DN19 och DN25.

Kopplingsledningarna levereras med kopplingar i olika kombinationer av storlekar:

Utvändig gänga (Rörstycke): M8×1, M10×1 alt. M12×1.

Invändig gänga (Mutter): 3/8", 1/2", 3/4" alternativt 1".

### Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt tappvatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 90°C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

### Handelsnamn

Platinox SLP.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad 2009-04-20.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 141, daterat 2008-05-30 reviderat 2014-01-27. Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Parigi Industry srl, Monza och Soncino, Italien.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling/tryck på produkt samt text på varje levererad förpackning och omfattar:

### Produkten märks med:

Tillverkare  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Tillverkningsår  
Nominell diameter (DN)  
Temperaturområde

Parigi, Monza



År

DN XX

90°

### Emballage märks med:

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Produktens typbeteckning  
Kontrollorgan

SP SITAC 1002

0262/08

Platinox SLP

DTI

### Bedömningsunderlag

Rapport QIWQHGG 716 1158a, QIWQHGG 716 1158b, QIWQHGG 716 1158c, QIWQHGG 716 1158d, QIWQHGG 717 1123a och QIWQHGG 717 1123b från LGA.

Rapport F905891 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport MO 051/09, MO 431A/07 och M288/03 från TZW Karlsruhe.

Rapport K-202038-11-Sf/st, K-188061-10-Bs och C-138075-06-Sf/st från Hy Gelsenkirchen.

### Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättning att:

- Kopplingsledning i hela sin längd är belägen i ett och samma rum.
- Kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- Avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.
- Användning sker enligt tillhörande handling.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-02-27, med giltighetstid t.o.m. 2014-06-17.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-06-26.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Ingvar Pettersson